

FERRITSLEV VANDVÆRK	Dato <i>23/3</i>	Dirigent init.	Blad nr.
		<i>H. J.</i>	264

Referat af generalforsamling i Ferritslev Vandværk

23. marts 2023

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 i Ferritslev Fritidshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Torben Knudsen (modtager genvalg)
- Andy Jacobsen (modtager genvalg)
- Torben Henriksen (modtager genvalg)

Suppleanter:

- Ingen

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

- Thomas Christiansen (modtager genvalg)

Suppleant:

- Grethe Kristensen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henning Johansen. Der var ingen modkandidater. Henning Johansen blev valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og dermed beslutningsdygtig.

FERRITSLEV VANDVÆRK	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
	23/3	JHJ	265

Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning

Torben Knudsen berettede følgende:

Vandværkets aktiviteter

Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Ferritslev vandværk har 511 forbrugere. Vandværkets ledningsnet er fuldt udbygget indenfor vandværkets forsyningspligtsområde. Der er 7 ejendomme indenfor forsyningsområdet der endnu ikke er tilsluttet vandværket.

Vedr. nyt regulativ, så er sagen uforandret.

Regulativet er et nyt standardregulativ, som er udarbejdet af foreningerne Danske Vandværker og DANVA, der er de 2 foreninger der varetager interesser for både små og store vandværker i Danmark. Kommunens afvisning af godkendelse er i starten af 2021 anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagen varetages - for vandværket - af foreningen Danske VV.

Det seneste vi har fået udmeldt fra klagenævnet er, at de forventer at træffe en afgørelse senest udgangen af juni 2023

Vandværkets SMS-tjeneste, som fremover bliver brugt i forbindelse med advisering af forbrugerene ved driftsforstyrrelse har været i brug et par gange i året. På vandværkets hjemmeside under punkt "selvbetjening" kan man læse mere om hvordan man tilmelder og afmelder sig til tjenesten.

Bestyrelsen

Formanden Jens Anton Nielsen valgte af helbredsmæssige årsager at udtræde af bestyrelsen med årets udgang. Supleanten Thomas Olsen indtrådte i bestyrelsen for resten af Jens Antons valgperiode. Torben Knudsen er indtrådt som fungerende formand indtil bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

FERRITSLEV VANDVÆRK	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
	23/3	<i>Alf</i>	266

Økonomi

Vandværkets regnskab er udarbejdet efter reglerne for vandforsyning. Regnskabet ender med en underdækning på kr. 162.244

I august indfriede vandværket restgælden til Kommune-Kredit. Vandværket er herefter fuldt selvfinansierende.

Vandværket

I 2022 har vandværket og filteranlæg stort set fungeret upåklageligt. SRO-anlæg fungerer fuldstændig efter hensigten. Alle vandanalyser foretaget i 2022 på ledningsnettet viser, at vandet fra Ferritslev Vandværk overholder alle kvalitetskrav mht. mikrobiologiske-, fysiske- og kemiske parametre for drikkevand.

I forbindelse med den sidste vandprøve i 2022, blev der også taget prøver for PFAS forbindelser. Heller ikke på disse parametre blev der konstateret nogen målinger. Alle vandprøver for de sidste 5 år kan downloades fra vandværkets hjemmeside. I forbindelse med en prøve, afgang vandværk, blev der konstateret en minimal overskridelse af amonium og nitrit. En efterfølgende prøve på ledningsnettet viste ingen overskridelse af de nævnte stoffer. Miseren skyldes formentlig et enkeltstående problem med filterskyllepumpen.


I foråret fik vi installeret en LAGUR kalkspalter. På hjemmesiden kan man læse mere om hvad en kalkspalter er og hvordan den reagerer på kalken i vandet.

Vandværket har i 2022 udpumpet 49.662 m³ vand. Til andre vandværker er der solgt 31 m³. Til egne forbrugere er der således udpumpet 49.631 m³. Hos forbrugerne er der i samme periode registreret et forbrug på 43.635 m³. Vandværket har i perioden haft et spild på 5.995 m³ = 12%.

Vandværket har i 2022 haft et elforbrug på 27.820 kwh. Forbruget af el svarer til 0,56 kwh el pr. m³ udpumpet vand.

Ledningsnet

Vandværket har 2 borerer beliggende i umiddelbar nærhed af vandværket. Pumperne i begge borerer er udskiftet i 2022. I samme forbindelse blev boringen ved vandværket rensat for okkerslam.

FERRITSLEV VANDVÆRK	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
	23/3		267

Ferritslev Vandværk er nødforbundet til Rolfsted Vandværk med en fuld forsyningsledning og til Ellinge Vandværk med en nødledning. Begge

ledninger har i 2022 været i brug i forbindelse med mindre reparationsarbejder.

Vi har i året haft 5 ledningsbrud i form af utætte stophaner. Derudover er der etableret målerbrønd på Nyborgvej 8A.

Målere

Aflæsningen af de elektronisk målere fungerer stadigvæk fuldt tilfredsstillende. Vi har haft et par enkelte målere hvor batteriet er gået dødt. Disse målere får vi erstattet af målerleverandøren.

Ved aflæsning giver måleren alarm hvis der har været konstant vandforbrug. Forbrugeren får så en info på sin faktura om, at måleren har afgivet alarm og man opfordres til at få undersøgt sin installation.

Vandværkets balance udviser en samlet aktivmasse pr. 31.12.2022 på kr. 2.616.012

*Overskuddsdelen af den samlede aktivmasse udgør pr 31.12.2022 **92%**.*

Vandværkets bestyrelse betragter årets drift og regnskab som tilfredsstillende.

Ad dagsordenens punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Torben Henriksen fremlagde regnskabet pr. udgangen af december 2022. Følgende nøgletal er ført til protokol:

- Nettoomsætning: kr. 628.946,-
- Underdækning: kr. +162.244,-
- Balancesum: kr. 2.616.012,-
- Overdækningskonto pr. 31/12-22: kr. 1.977.530,-
- Likvide beholdning: kr. 615.112,-

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

FERRITSLEV VANDVÆRK	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
	23/3	St.f	268

Ad dagsordenens punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indleveret nogen forslag.

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Torben Knudsen
- Andy Jacobsen
- Torben Henriksen

Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.

Generalforsamlingen valgte således følgende personer til bestyrelsen for en 2-årig periode:

- Torben Knudsen
- Andy Jacobsen
- Torben Henriksen

Følgende suppleanter var på valg:

- Ingen

Generalforsamlingen stillede følgende kandidater:

- Jacob Christensen, Nyborgvej 12
- Mads Sahl Petersen, Bækkevej 1d

Generalforsamlingen valgte således følgende personer til suppleanter for en 1-årig periode:

- Jacob Christensen, Nyborgvej 12
- Mads Sahl Petersen, Bækkevej 1d

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg som revisor:

- Thomas Christensen (som modtog genvalg)

Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.

Generalforsamlingen valgte således Thomas Christensen for en 2-årig periode.

FERRITSLEV VANDVÆRK	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
	23/3	<i>H.J.</i>	269

På valg som revisorsuppleant:

- Grethe Kock Kristensen (som modtog genvalg)

Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.

Generalforsamlingen valgte således Grethe Kock Kristensen for en 1-årig periode.

Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt

- Der blev spurgt ind til hvorledes kalkspaltningsanlægget fungerer.
Torben Henriksen gav en beskrivelse af anlæggets funktion.
- Generalforsamlingen var ligeledes interesseret i at høre, hvorvidt bestyrelsen havde gjort sig tanker om, hvorledes man ville håndtere en situation, hvor der findes PFAS og pesticidrester i drikkevandet.
Torben Henriksen gav udtryk for, at en alternativ boring til de eksisterende boringer, ville skulle etableres i Sønderskoven.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Henning Johansen
Mødedirigent

